

## BOTAS BRANDBULL modelo 005 y 005 PL

### REF HISPAMAST

- HI12681 ( Mod. 005 )
- HI 13426 ( Mod. 005 PL )

### DESCRIPCIÓN

Calzado de extinción de incendios realizado en materiales de la más alta calidad que proporciona alta seguridad y confort.



### CARACTERÍSTICAS

**Material exterior:** cuero color negro, hidrofugo, impregnado de la más alta calidad, 2,0 mm a 2,2 mm de espesor.

**Membrana:** TE-POR® - membrana transpirable y resistente al agua, que permite canalizar el sudor fácilmente mejorando los niveles de higiene, protegiendo contra la humedad, y proporcionando confort en cualquier condición meteorológica.

**Puntera:** puntera de acero resistente a impactos y punción

**Suela:** NITRIL® - suela fabricada con un tipo especial de caucho o goma ergonómico, antiestático, ofreciendo protección contra la congelación y las altas temperaturas, resistente al ácido y aceite, antideslizante y fácil de limpiar. IBISAFE® - tecnología de última generación, suela elástica realizada en Kevlar®, sustituyendo la antigua pieza de acero, sin metal. Proporciona una completa protección contra punciones. Más ligera que con

el acero, con perfecto aislamiento térmico, alta flexibilidad y resistencia.

**Resistencia térmica** de tercer nivel HI3

Resistente al calor y al agua por un periodo de 180 minutos.

**Otros:** bandas amarillas reflectantes 3M que hacen perfectamente visible al usuario

Uso confortable proporcionado por una zona de flexión delantera y trasera así como por una lengüeta o lazo que ayuda a tirar de la bota rápidamente.

Plástico adicional en la zona del tobillo

Relleno alrededor de la zona del tobillo

Collarín suave en la parte superior de la bota

**Tallas disponibles** : 37- 48 ( numeración francesa )

**Modelos disponibles:** **Mod.005** .- cuero liso, **Mod.005 PL.**- cuero granulado



**NORMATIVA:**

- EN 15090: 2012 Para botas de bomberos tipo 2
- Declaración de conformidad de acuerdo a CE no .24212322/OE emitido por el órgano notificante no.0498, i.e. RICOTEST
- Certificado de homologación no.1333/2012 emitido por el órgano notificante no.1438, i.e. CNBOP en Józefów.

